



**CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.**  
Certifikační orgán č. 3048  
akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.  
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky  
vydává



**Žadatel:** Deceuninck spol. s.r.o., Vintrovna 23, 664 41 Popůvky  
**Výrobce:** viz žadatel

# CERTIFIKÁT

č. CO/C - 06 - 0368/Z

**Výrobek:** Plastové vchodové dveře Deceuninck ZENDOW

<b>Provedení:</b>	vchodové dveře jednokřídlové
<b>Rám / výztuž</b>	3101 (70x64)mm / 3206 tl.1,5 mm
<b>Křídlo / výztuž</b>	3048 (70x112)mm / 3223 tl.2,0 mm
<b>Další profily</b>	AL. práh 2196 (Boal Belgium), křídlová okapnice 3306
<b>Zasklení:</b> Izolas, s.r.o.	IŽ. sklo tl. 24 mm ve složení SGG Climalit Standart 4-16-4, zasklivač lišta 3024 s anextrudovaným těsnícím profilem 541, vně těsnění 3299 v rozích svařeno
<b>Funkční spára:</b>	vnější i vnitřní 3299 naražené do drážky v rozích svařované, prahové 2198 navlečeno v křídle
<b>Odvodnění</b>	přes AL. práh 2196 ven
<b>Dekomprese:</b>	do rámu i z rámu otvory 2x ø 8 mm
<b>Kování:</b> Maco MultiTREND	3 x otvíravé závěsy rektifikovatelné, čtyř bodový uzávěr + střelka a závora, ovládáno klikou a klíčem

**Hodnocení:** (podle protokolu č. 231/03, žádost č.0138/06/Z)

Název ověřovaného parametru	(jednotka)	Zkušební metoda	Výsledek
Odolnost proti zatížení větrem ( $p_1=1200$ Pa; $p_2=600$ Pa; $p_3=1800$ Pa)	(mm)	ČSN EN 12211	průhyb rámu: zanedbatelný - neměřen funkce beze změn
Spárová průvzdušnost do 600Pa ( $10^{-4}m^3/(s.m.Pa^{0,67})$ )		ČSN EN 1026	$i_{LV} = 0,35$
Vodotěsnost	(Pa)	ČSN EN 1027	nezatéká do 100

**Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku:**

ČSN EN 12210 zatížení větrem <b>třída C3</b>	ČSN EN 12207 průvzdušnost <b>třída 3</b>	ČSN EN 12208 vodotěsnost <b>třída 3A</b>
---	---	---

Tento certifikát nenahrazuje doklad podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

**Podmínky platnosti:** periodická kontrola rozhodných vlastností výrobku v roční lhůtě, viz zadní strana



**Datum:** 9.8.2006  
**Vypracoval:** Ing. Jindřich Mrlík

RNDr. Josef Vrána, CSc.  
zástupce ředitele CO

