



Certificado N° 212297




ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

Empresa	PROCOMSA P.I. Torrelarragoiti, Parc, 5i Zamudio, Vizcaya.
Producto	Ventana balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha, con sistema UNI-JET MV.
Modelo	Serie: UNI-JET MV PVC
Dimensiones (AnxAI)	1500 mm x 2100 mm
Material	PVC.
Acristalamiento	4/16/4
Fecha de Ensayo	30.06.09

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1026:2000 Ventanas y puertas
Permeabilidad al aire

Seccion y/o fotografia.



Permeabilidad al aire

Muestra en posición cerrada	CLASE 3
Muestra en posición de microventilación	CLASE 1



Notificado N° 1668

Normas de Clasificación:
UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
puertas Permeabilidad al aire