



Certificado N° 212298




ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

Empresa	PROCOMSA P.I. Torrelarragoiti, Parc, 5i Zamudio. Vizcaya.
Producto	Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha, con sistema UNI-JET MV.
Modelo	Serie: UNI-JET MV PVC
Dimensiones (AnxA1)	1230 mm x 1480 mm
Material	PVC
Acristalamiento	4/16/4
Fecha de Ensayo	30.06.09

Normas de ensayo
UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas
Permeabilidad al aire

Sección y B fotografía:



Permeabilidad al aire

Muestra en posición cerrada
Muestra en posición de microventilación

CLASE 4
CLASE 1



Notificado N° 1688

Normas de Clasificación
UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
puertas. Permeabilidad al aire

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 212298